

Gmina Mycielín
Słuszków 27
62-831 Korzeniew

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Słuszków i Klotyldów”** – znak sprawy **ZP.271.1.1.2022.**

Zamawiający, **Gmina Mycielín**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Ad. Prosimy o udostępnienie projektu dla branży drogowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Projekt branży drogowej nie był wykonywany dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego .

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres robót branży drogowej zawarty w przedmiarze robót, który jest dokumentem pomocniczym w przedmiotowym postępowaniu jest kompletny i w pełni odpowiadający zakresowi robót drogowych, które mają zostać wykonane w ramach przedmiotowego postępowania .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres branży drogowej zawarty w przedmiarze robót jest kompletny i w pełni odpowiada zakresowi robót drogowych , które mają zostać wykonane w ramach przedmiotowego postępowania .

Pytanie nr 3

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego ? jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Za zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych nie będą pobierane opłaty.

Natomiast za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych będą pobierane opłaty zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Powiecie Kaliskim na dzień wykonywania prac.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie profili dla kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Posiadane profile zostały udostępnione w załączniku do wyjaśnienia

Zostały podane rzędne na studniach kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej . Kanalizacja tłoczna została ułożona na głębokości $h = 1,0 \text{ m} \pm 10 \text{ cm}$ poniżej poziomu terenu . Dla wyliczenia

ilości mas ziemnych należy przyjąć ilości z dostarczonych , jako materiał dodatkowy , przedmiarów robót .

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie była wykonywana dokumentacja geologiczna.

Pytanie nr 6

W STWiORS Zamawiający wymaga zastosowania włączów studziennych z logo Zamawiającego. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia prawidłowej wyceny, udostępni wzór wymaganego logo ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od zastosowania włączów studziennych z logo.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiając, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) udostępni projekt wykonawczy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego.

Pytanie nr 7

Czy w cenie oferty należy przewidzieć koszt nadzoru archeologicznego ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W cenie oferty należy przewidzieć koszt nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących nazw własnych oraz równoważności. Na stronie 3-4 SWZ znajduje się następująca informacja: „jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszają wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W załączonym projekcie budowlanym wskazane są studnia Wavin Tegra 1000 i 400 mm i rury Wawin o średnicach DN 160, Dn 200, DN 250 i DN 90 typu Wavin oraz przepompownie Herborner Pompy i Systemy pompowe z określonym konkretnie typem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zapisy na stronie 3-4 SWZ pozostają bez zmian.

Wskazanie w załączonym projekcie nazw własnych studnia Wavin Tegra 1000 i 400 mm i rury Wawin o średnicach DN 160, Dn 200, DN 250 i DN 90 typu Wavin oraz przepompownie Herborner Pompy i Systemy pompowe z określonym konkretnie typem miały na celu wskazanie Wykonawcy jakimi parametrami winny charakteryzować się materiały i urządzenia.

Wójt Gminy Mycielin

/-/ Rafał Szelański