

**Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na**

**„Budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbín  
i Dzierzbín Kolonia”.**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm. ) Gmina Mycielin udziela wyjaśnienia na złożone pytanie:

1. W związku z rozbieżnościami w treści, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:  
Czy obowiązująca jest specyfikacja podana w kosztorysie i projekcie budowlanym czy też w pliku – specyfikacja wykonania i odbioru oświetlenia hybrydowego ?

W związku z rozbieżnością w treści specyfikacji podanych w kosztorysie i projekcie budowlanym, a w pliku szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wyjaśniamy co następuje:

- 3) w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić montaż lamp ze źródłem światła 50W LED;
- 4) W obowiązującej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót punkt „e” należy przyjąć do wyceny i zastosować układ sterowniczy poprzez wspólny pilot serwisowy bez karty pamięci oraz funkcji zapisywania danych i możliwości archiwizacji w cyklu dziennym lub miesięcznym.

**Wójt Gminy**  
*Jerzy Matuszewski*